

OBRA: Proyecto CITE Alimentos – Villa María

UBICACIÓN: Calle Puerto Rico entre Paso de los Libres y Provincias Unidas, Villa María.

MEMORIA DE LA INSTALACIÓN SANITARIA

Las instalaciones sanitarias y pluviales del inmueble ya se encuentran materializadas y comprenden los siguientes servicios internos:

- 1) Provisión de agua corriente a los artefactos y tanques de reserva.
- 2) Desagüe cloacal de los artefactos, hasta red externa, con su correspondiente ventilación del sistema.
- 3) Desagüe pluvial de techos.
- 4) Artefactos: Sus accesorios y todo complemento necesario.

MATERIALES

Luego de realizar una inspección ocular de las instalaciones se determina que las cañerías cloacales son de PVC Ø 110 en los ramales principales, mientras que la cañería secundaria es de PVC Ø 63 y PVC Ø 40. Esta cañería cuenta con PPA y PPC para hermeticidad de olores.

En relación a la provisión de agua corriente a artefactos, existe una cañería de alimentación desde los Tanques de Reserva emplazados en el exterior del edificio, la misma es de caños PPP en todo su recorrido. La cañería de distribución es embutida y de caños PPP de distintos diámetros.

Los caños de desagüe pluvial son de PVC Ø 110.

Todas las instalaciones sanitarias se encuentran en funcionamiento y correctamente materializadas por lo que no se realizará ninguna intervención sobre ellas.